

Przemyśl, 23.06.2023

Wykonawcy, którzy pobrali SWZ na Rozbudowę budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Przemyślu przy ul. Gen. Jakuba Jasińskiego 15 o nowe skrzydło użytkowe (Nr sprawy ZP/2/2023) ze strony internetowej <https://ezamowienia.gov.pl/>

Wykonawcy, którzy złożyli zapytanie do Zamawiającego dot. treści SWZ.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczny w Przemyślu informuje że w związku ze złożonymi w dniu 22.06.2023 pytaniami oferentów do treści SWZ stosownie do zapisów ustawy PZP (art.284 ust. 3) dokonuje modyfikacji treści SWZ i przedłuża termin składania ofert do dnia 30.06.2023r. godzina 9:00

W związku z tym zmianie ulegają :

- zapis rozdziału XVI pkt.1 , który otrzymuje brzmienie.
- 1. Wykonawca będzie związany ofertą nie dłużej niż 30 dni tj. do dnia 28.07.2023r.
- zapisy rozdziału XVII pkt 1 ,3 , które otrzymują brzmienie:
- 1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę do dnia 30.06.2023 r. do godziny 9:00.
- 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.06.2023 r. o godzinie 10:00.

- zapis rozdziału XII pkt. 19 , który otrzymuje brzmienie:
- 19. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom, pod warunkiem, że wnioski o wyjaśnienie treści odpowiednio SWZ albo opisu potrzeb i wymagań wpłynęły do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom. (Art. 284.pkt. 2 ustawy pzp).

Dotyczy zapytań przesłanych do Zamawiającego

W nawiązaniu do udostępnionego przetargu, zwracamy się do Państwa z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności dotyczących rozwiązań zastosowanej automatyki. Systemem przygotowania cwu jest niezgodny z możliwościami automatyki kotła. W związku z tym trzeba zastosować zewnętrzną automatykę, która umożliwi sterowanie obiegów grzewczych i cwu. Rozwiązanie to jest inne niż projektowe, co powoduje problemy z pozyskaniem ofert od dostawców i uniemożliwia złożenie kompletnej oferty. Prosimy o jednoznaczne określenie sterowania i automatyki kotłem i pompami ciepła oraz o przedłużenie terminu składania ofert do 28.06.2023 co umożliwi otrzymanie ofert do tego czasu.

**Odpowiedź:**

**Projektowany układ grzewczy dla c.o.+ cw.u. budynku przewiduje zastosowanie dla tego celu współpracę zestawu absorpcyjnych pomp ciepła szt.-2 z układem automatyki nadrzędnej, oraz stojącego kotła kondensacyjnego z regulatorem kotłowym i regulatorami dla obiegów grzewczych. Przygotowanie c.w.u. /sterowanie zaworem ZR-1 przełączającym/ przewidziano z układu automatyki nadrzędnej zarządzającej pracą pomp ciepła i kotła.**

**Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 30.06.2023r.**